

Rakennus- ja ympäristölautakunta

RAKENNUSKOHDE

Lupatunnus	
Rakennuspaikka Kylä/kunnanosa Kiinteistön nimi/kortteli nro Kiinteistön RNro/ Rakennuspaikan nro	
Osoite	Pysyvä rakennustunnus
Postinumero	Postitoimipaikka

VASTAAVA TYÖNJOHTAJA

Nimi	
Koulutus	
Osoite	Puhelin virka-aikana
Postinumero	Postitoimipaikka

TARKASTUSKOHTEET

Savupiippu pääpiirustuksien mukainen	
Tulisijan ja savupiipun paino huomioitu alustassa ja kantavuus riittävä	
Paikalla muurattu tiilipiippu / tulisija	
Tehdasvalmisteinen piippu / tulisija	
CE-merkintä; tulisija	
CE-merkintä; savupiippu	
Tulisijan käyttöturvallisuustestin mitoitustilavuus	° C
Savupiipun lämpötilaluokka	T
Tulisijan horminkantokyky varmistettu valmistajalta (hormi tulisijan päällä)	

Tulisijan liitos hormiin asennusohjeiden mukainen
Savupiipun nuohousluukut ja nuohotettavuus asennusohjeiden mukaiset
Tulisijan suojaetäisyydet valmist. asennusohjeen/suoritustasoilm. mukaiset
Savupiipun suojaetäisyydet määräysten ja CE-merkinnän/suoritustasoilm. mukaiset
Läpiviennit, niiden tiivistäminen ja paloeristeet asennusohjeiden mukaiset
Savupiipun korkeus pääpiirustusten ja määräysten mukainen
Savupiipun tuennat ja vakaus tarkistettu
Savupiipun pinnoitus, rappaus, slammaus tarkistettu
Korvausilman johtaminen huonetilaan ja tulisijalle tarkistettu
Savupeltien toiminta ja tiiveys sekä häkäreikä (3%) tai erillinen häkähormi
Palamaton lattiasuoja asennettu
Savupiipun pellitys ja sääsuoja asennettu
Talotikkaat, kattosillat ja muut henkilöturvavarusteet asennettu
Asennusohje, suoritustasoilmoitus ja käyttöohjeet käytettävissä
Lisätietoja

LIITTEET (tarvittaessa)

Päivitetyt pääpiirustukset (2 kpl, jos piippu poikkeaa pääpiirustuksista)
Savupiipun ja tulisijan esite
Valmistajan todistus tulisijan horminkantokyvystä (jos hormiliitos tulisij. päältä)
Muut mahdolliset liitteet

ALLEKIRJOITUS

Vakuutan että hormi sekä tulisija ovat turvalliset ja ohjeiden mukaan asennetut.

Paikka ja aika

Vastaava työnjohtaja