



FÖRKLARING, ISOLERINGAR

VENTILER TYP:
 KTS-100, -125 = TILLUFTSENTIL (FLÄKT) EL. MOTSVARANDE
 KSO-100, -125 = FRÄNLUFTSENTIL (FLÄKT) EL. MOTSVARANDE
 OR = DÖRRSPRINGA 15-20mm

LJUDDATA, LJUDNIVÅ:
 BOSTADSUTRYMMEN UNDER 28 dB
 I ANDRA UTRYMMEN UNDER 33 dB

ISOLERINGAR:
 ENLIGT RITNING

ÄNDRINGSUTRYMMEN SE BYGGNADSHANDLINGAR

VENTILATIONSAGGREGATEN INJUSTERAS ENLIGT NYA LUFTMÄNGDER
 IFALL AGGREGATEN KLARAR AV MERA LUFT ÖKAS LUFTMÄNGDEN TILL MAX

FÖR ENTREPRENADBERÄKNING 7.4.2020

K.O.SÄ/KYLA 946	KÖRTELLI/FILE 429	TÖNTI/RIN.O 10:406	VRANOMAISTEN ARKISTOMERKINTÖK VARTEN
RAKENNUSOMENPIDE	VENTILATION		JUKS. N:O
RAKENNUSOHTEEN NIMI JA OSOITE VÖRÄ KOMMUN / Tottebo Daghem Tottesund 66640 MAXMO	PIIRUSTUKSEN SISÄLTO IV		MITTAKAAVAT 1:50
KVARKENS VVS MERENKURKUNLVI Maznoviägen 242, 66 640 MAXMO www.etaninai.sukunimi@esab.com	Tel: 06-345 1270 Fax: 06-345 1299 VVSSE Planering LVS Suunnittelu	SUUNNITTELUALA, TYÖN NUMERO JA PIIRUSTUKSEN NUMERO LVI 20053 003	MUUTOS
J:\2020\20053\2 vvs.drw		TAUKAAN N:O	